



GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1, ZAGREB OIB 20985255037
www.plinara-zagreb.hr, e-pošta: info-gpz@plinara-zagreb.hr,
Tel.: +385 01 6437-725, +385 01 6437-648,

TERMOPROJEKT BOTICA D.O.O.
J.J.KRIŽANIĆ 35
23000 ZADAR

U ZAGREBU: 31.10.2023.
Vaš znak: Klasa:
Urbroj:
Naš znak: Klasa: 404-01/23-01/4828
Urbroj: 00-23-001-PGPI-1895

Temeljem zahtjeva od 30.10.2023. godine, a u skladu sa Zakonom o energiji, Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o tržištu plina, Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima, Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, propisima donesenim na temelju Odluke o donošenju plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, te internim propisima društva GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. (dalje: GPZ) kao operator distribucijskog sustava izdaje:

POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA PLINSKIH INSTALACIJA **br. 508404**

REKONSTRUKCIJA PLINSKE INSTALACIJE NA POSTOJEĆEM OMM U ULIČNOJ GRAĐEVINI I REKONSTRUKCIJA PLINSKE
INSTALACIJE ZA DVORIŠNU GRAĐEVINU

BERISLAVIĆEVA ULICA 11 11/1, 10000 ZAGREB, k.č. br. 2317 k.o. CENTAR

za investitora / vlasnika građevine

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE , ULICA GRADA VUKOVARA 49, 10000 ZAGREB,
OIB: 72910430276

Glavni projekt izrađen je od strane TERMOPROJEKT BOTICA d.o.o., iz Zadra, TD 23068, listopad 2023. godine.

U skladu s izdanim Energetskim uvjetima

431856 i 431857 od 19.10.2023. godine

Odobravamo Vam sljedeće:

PRIKLJUČAK GRAĐEVINE

ULAZ	ELEMENTI I OPREMA	TIP	KOLIČINA
GRAĐ. K. BR 11	PLINOVOD	NTP d225 PE	POSTOJEĆI
GRAĐ. K. BR 11	PRIKLJUČAK GRAĐEVINE	d 75 PE	POSTOJEĆI
GRAĐ. K. BR 11/1	DVORIŠNI VOD	d 50 PE	13 m
GRAĐ. K. BR 11/1	ORMARIĆ	400 X 500 X 250	2 kom

Ova potvrda vrijedi tri (3) godine u kojem roku je potrebno izgraditi plinsku instalaciju prema pregledanom i odobrenom projektu.

Pregled projekta od strane GPZ-a ne oslobađa projektanta odgovornosti za ispravnost projekta, odnosno eventualne nepotpunosti i greške. Ovom potvrdom GPZ ne odgovara za ispunjenje bitnih zahtjeva građevina iz područja zaštite od požara.

U slučaju potrebe za izmjenom unutarnje plinske instalacije određene glavnim projektom potrebno je dostaviti u GPZ d.o.o. novi i pregledan projekt radi izdavanja nove potvrde.

U slučaju izmjene i dopune strojarskog projekta plinske instalacije koji je sastavni dio glavnog projekta temeljem kojeg je izdana građevinska dozvola ili drugi akt temeljem kojeg je odobreno građenje objekta, investitor ili vlasnik građevine je obavezan ishoditi novu potvrdu.

RB OMM	SAMOST. UPORABNA CJELINA	VRSTA TROŠILA (PO OMM)	PREDVIĐENA GODIŠNJA POTROŠNJA kWh/god, OMM	Uk. snaga trošila (kW)	Vršni priključni kapacitet (m3/h, OMM)	Min. Potr. Aparata - za veće od G-16 (m3/h)	Vršno priključno opterećenje (kWh/h) OMM	Trošila (KOM)	Faktor istovr.	Priključni kapacitet s fakt. ist. (m3/h)	DALJ. MJ.	KAP. PLIN.	REGUL.	TM
--------	--------------------------	------------------------	--	------------------------	--	---	--	---------------	----------------	--	-----------	------------	--------	----

GRAĐ. k.br 11

OMM 001318	VIS. TRG. SUD RH		49.029	48,00	5,20		48,15			5,20	RAD	G-4	ZR-20 DN 25	TM3
		PLINSKI KONDENZACJSKI APARAT		48	5,20		48,15	1	1,000	5,20				

GRAĐ. k.br.11/1

OMM 1	VIS. TRG. SUD R		59.382	56,00	6,10		56,48			5,82	RAD	G-6	ZR-20 DN 25	TM4
		PL. ŠTEDNJAK		8	0,90		8,33	1	0,692	0,62				
		PLINSKI KONDENZACJSKI APARAT		48	5,20		48,15	1	1,000	5,20				

PRIKLJUČNE VRIJEDNOSTI ZA GRAĐEVINU:

Ukupno priključenje (OMM)	Uk. predviđena godišnja potrošnja	Uk. snaga trošila (kW)	Uk. vršni priključni kapacitet (m3/h)	Uk. vršno priključno opterećenje (kWh/h)	Ukupni kapacitet priključenja		Tehnički kapacitet priključka		Priključni kapacitet građevine (kWh/h)
					(m3/h)	(kWh/h)	(m3/h)	(kWh/h)	
OMM 1 - 2	108411	104	11,30	104,64	11,02	102,05	68,80	637,09	102,05
GRAĐ. K. BR 11		48	5,50	50,93	5,20	48,15	68,80	637,09	48,15
GRAĐ. K. BR 11/1		56	6,10	56,49	6,10	56,49	28,40	262,98	56,49

M.P.

GRADSKA FLINARA ZAGREB
d. o. o.
ZAGREB – Radnička cesta 1

p.o. Direktora Društva

INŽENJER:

Mate Ćurić, dipl.ing.



POTPIS

Voditeljica Odjela prodaje
Mira Vuruna



POTPIS